

PROCEDIMENT PER A LA CONCESSIÓ D'AUTORITZACIÓ PROVISIONAL. (Només per a indústries de nova instal·lació)

1.- Sol·licitud de l'interessat, acompanyada de la documentació corresponent.

2.- Informe Tècnic.

3.- Resolució de l'Alcaldia concedint l'autorització provisional.

- L'autorització provisional es concedeix per un termini determinat.
- Com màxim, deu dies hàbils abans de finalitzar el dit termini, l'interessat haurà de sol·licitar l'autorització definitiva o si no n'hi ha, sol·licitar una prorroga del termini concedit d'autorització provisional, justificant les raons. En este ultime cas, l'Ajuntament resoldrà el procedent per mitjà de Resolució de l'Alcaldia.
- En tot cas, els abocaments que es realitzen amb l'autorització provisional tindran el caràcter d'excepcionals, no podent demorar-se en el temps la seua realització sense l'obtenció de l'autorització definitiva, devent el propietari realitzar totes les actuacions necessàries per a tal fi i estaran subjectes, en la seua totalitat, a l'Ordenança Municipal d'abocaments i la resta de normativa que resulte d'aplicació.

PROCEDIMENT PER A LA CONCESSIÓ D'AUTORITZACIÓ DEFINITIVA. (Indústries existents amb anterioritat a l'aprovació de l'Ordenança Municipal d'abocaments i indústries de nova instal·lació)

1.- Sol·licitud de l'interessat, acompanyada de la documentació corresponent.

2.- Informe Tècnic.

3.- Acord de la Comissió de Govern concedint l'autorització definitiva.

4.- Inscripció en el Registre d'autoritzacions d'abocaments.

ORDENANÇA D'ABOCAMENTS A LA XÀRCIA MUNICIPAL DE CLAVEGUERAM (Extracte).

Aprovada definitivament per l'Ajuntament en Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 31 de juliol de 1998 i publicada en el BOP, núm. 209, de 3-IX-98.

II. Abocaments d'aigües industrials.

Article 5r

Tots els abocaments a la xàrcia de clavegueram d'aigües residuals d'origen industrial hauran de comptar amb l'Autorització d'Abocament expedit per l'Ajuntament.

Article 6r

En la sol·licitud d'Autorització d'Abocament, al costat de les dades d'identificació, s'exposaran, de manera detallada, les característiques de l'abocament, en especial:

- ☞ Volum d'aigua consumida.
- Volum màxim i mitjà d'aigua residual abocada.
- Característiques de contaminació de les aigües residuals abocades, acompanyat per anàlisi de l'afluent, efectuat per laboratori homologat.
- Variacions estacionals en el volum i característiques de contaminació de les aigües residuals abocades.

Article 7m

D'acord amb les dades aportades pels sol·licitants, l'Ajuntament estarà facultat per a resoldre en el sentit de:

1r.- Prohibir totalment l'abocament, quan les característiques que presente no puguen ser corregides per l'oportú tractament. En este cas els Servicis Tècnics de l'Ajuntament, Entitat o Empresa en qui delegue, aprovaran el mètode de magatzematge, transport i punt d'abocament dels residus proposat per la indústria contaminant.

2n.- Autoritzar l'abocament, prèvia determinació dels tractaments mínims que hauran d'establir-se amb anterioritat a la seua eixida a la xàrcia general, així com els dispositius de control, mesura de cabal i mostratge que haurà d'instal·lar la indústria a la seua costa.

3r.- Autoritzar l'abocament sense més limitacions que les contingudes en esta Ordenança.

Article 6u

L'Autorització d'Abocament estarà condicionada al compliment de les condicions establides en esta Ordenança, i s'atorgarà amb caràcter indefinit sempre que no varien substancialment les condicions inicials d'autorització.

No es permetrà cap connexió a la xàrcia de clavegueram en tant no s'hagen efectuat les obres o instal·lacions específicament determinades, així com les modificacions o condicionaments tècnics que, a la vista de les dades aportades en la sol·licitud d'Autorització d'Abocament, establisca l'Ajuntament.

Article 6é

Qualsevol alteració del règim d'abocaments haurà de ser notificada de manera immediata a l'Ajuntament. La Dita notificació haurà de contindre les dades necessàries per a l'exacte coneixement de la naturalesa de l'alteració, tant si afecta a les característiques, com al temps i al volum de l'abocament.

D'acord amb estes dades i les comprovacions que siguen necessàries, l'Ajuntament adoptarà nova resolució d'acord amb el que disposa l'article 6t.

Article 10é

Són responsables dels abocaments, els titulars de les Autoritzacions d'Abocament.

IV. Mostratge i anàlisi.

Article 17é

Les determinacions analítiques es realitzaran sobre mostres simples arreplegades en el moment més representatiu de l'abocament, el quin serà assenyalat per l'Ajuntament, Entitat o Empresa en qui delegue.

Quan durant un determinat interval de temps, es permeten abocaments amb valors màxims de contaminació, els controls s'efectuaran sobre mostres compostes. Estes seran obtingudes per mescla i homogenització de mostres simples arreplegades en el mateix punt i en diferents temps, sent el volum de cada mostra simple proporcional al volum del cabal abocament.

Una vegada en el punt de presa de mostres, per a realitzar el pertinent control, es donarà avís als responsables de l'empresa, a fi que per part d'estos, es pugua prendre una segona mostra de comprovació, en cap cas, s'avisarà a l'empresa amb antelació.

Article 18é

Les anàlisis per a la determinació de les característiques dels abocaments, es realitzaran conforme als "ESTÀNDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF VÀTER AND WASTE VÀTER", publicats conjuntament per, W.EF (Vàter Environment Federation) APHA (American Public health Association), AWWA (American Váter Works Association).

La toxicitat es determinarà per mitjà del bioassaig d'inhibició de la luminiscència en *Photobacterium phosphoreum*, o el bioassaig d'inhibició de la mobilitat en *Daphnia magna*. Es definix una unitat de toxicitat (UT) com la inversa de la dilució de l'aigua residual (expressada com a parts per un) que provoca una inhibició del 50% (CE 50).